



Idroelettrica Valcanale S.a.s. di M.G. Massarutto e C.
Via Officine, 8-10 - 33018 Tarvisio (UD) -
C.F. e P.IVA 00190600304
Registro Imprese UD 121-1022 Codice SIA 79649
Email assistenza@idroelettricalvalcanale.it
Tel. 0428.2010/Fax 0428.644568

Deliberazione 540/2021/R/eel e s.m.i.

Nuova regolazione dello scambio dati Terna SpA, DSO e SGU (Significant Grid User) ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 540/2021/R/eel ha definito le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati tra Terna, le imprese distributrici e gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione per l'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale, le tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei Produttori e le modalità di copertura dei costi.

In base alla nuova regolazione, i gestori di impianti di produzione di potenza uguale o maggiore a 1 MW sono responsabili dell'installazione e manutenzione dell'apparato di campo denominato "Controllore Centrale d'Impianto" (CCI) e del relativo sistema di comunicazione, necessari per lo scambio dati ai sensi del Codice di rete di Terna, secondo le modalità indicate dagli Allegati O e T alla **Norma CEI 0-16**.

Aggiornamento della regolazione a seguito della delibera 730/2022 del 22 dicembre 2022

ARERA con la delibera 730/2022 ha modificato le tempistiche previste dalla delibera 540/2021, per tenere conto di difficoltà nella definizione della normativa tecnica relativa al CCI in particolare, alla certificazione dei requisiti di cybersecurity, come di seguito indicato:

- Si definiscono impianti esistenti quelli che entrano in esercizio entro il 31 marzo 2023 (scadenza originaria 30 novembre 2022)
- Si definiscono impianti nuovi quelli che entreranno in esercizio a partire dal 1° aprile 2023 (scadenza originaria 1° dicembre 2022).

La data di riferimento è quella di entrata in esercizio dell'impianto, a prescindere dalla data di richiesta della connessione.

Ai fini dell'adeguamento il Produttore dovrà richiedere a Idroelettrica Valcanale sas la specifica tecnica "allegato delibera 540-21" contenente le prescrizioni tecniche al Service Access Point della rete di comunicazione messa a disposizione da Idroelettrica Valcanale sas, a cui il CCI dovrà convogliare le informazioni utili ai fini della "osservabilità" raccolte dall'impianto di produzione. L'allegato delibera 540-21 alla specifica tecnica di cui sopra dovrà essere richiesto a Idroelettrica Valcanale sas, almeno 60 giorni prima dell'invio della comunicazione di avvenuto adeguamento.



Idroelettrica Valcanale S.a.s. di M.G. Massarutto e C.
Via Officine, 8-10 - 33018 Tarvisio (UD) -
C.F. e P.IVA 00190600304
Registro Imprese UD 121-1022 Codice SIA 79649
Email assistenza@idroelettricalvalcanale.it
Tel. 0428.2010/Fax 0428.644568

Idroelettrica Valcanale sas ha inviato tramite PEC ai Produttori con impianti in esercizio alla data del 30.09.2022, aventi le caratteristiche previste dalla Delibera in oggetto, il Regolamento di Esercizio aggiornato che recepisce le modifiche recentemente stabilite dalla norma CEI e l'allegato 11, quale parte integrante e necessaria al fine di comunicare i dati relativi alle **caratteristiche del Controllore Centrale d'Impianto (CCI)**.

(Per i nuovi impianti, non in esercizio al 30.09.2022, i suddetti documenti saranno inviati in fase di iter di connessione, secondo quanto previsto dal TICA di ARERA)

Gli impianti di produzione esistenti dovranno installare il CCI e trasmettere a Idroelettrica Valcanale sas, entro il 31 maggio 2024 (scadenza originaria 31 gennaio 2024), la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti allegando una dichiarazione redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un tecnico abilitato non dipendente del Produttore stesso in cui si attesta che l'impianto è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità (Allegati O e T), il certificato del CCI rilasciato da una Certificate Authority, e il nuovo regolamento di esercizio sottoscritto, che costituisce parte integrante della comunicazione e necessaria per il prosieguo dell'attività.

Il format per la dichiarazione di avvenuto adeguamento è scaricabile di seguito

I Produttori che adegueranno gli impianti esistenti hanno diritto, per ciascun impianto di produzione oggetto di adeguamento, a un contributo economico forfetario pari a:

- 10.000 € nel caso di invio entro il 31 luglio 2023 (scadenza originaria 31 marzo 2023) della comunicazione di avvenuto adeguamento con relativo allegato del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto;
- 7.500 € nel caso di invio tra il 1° agosto 2023 e 31 ottobre 2023 (scadenze originarie 1° aprile 2023 e il 30 giugno 2023) della comunicazione suddetta;
- 5.000 € nel caso di invio tra il 1° novembre 2023 e 31 gennaio 2024 (scadenze originarie 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023) della comunicazione suddetta;
- 2.500 € nel caso di invio tra il 1° febbraio e 31 maggio 2024 (scadenze originarie 1° ottobre 2023 e il 31 gennaio 2024) della comunicazione suddetta.

Entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto, Idroelettrica Valcanale sas effettuerà le verifiche previste dalla Delibera di riferimento, accompagnate da sopralluoghi a campione presso gli impianti oggetto di adeguamento, per accertare l'avvenuta corretta installazione dei dispositivi e la piena operatività dello scambio dati, eseguendo anche prove di comunicazione.

Nel caso in cui le verifiche di cui sopra abbiano esito positivo, Idroelettrica Valcanale sas erogherà il contributo forfetario entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento.

Nel caso in cui le verifiche abbiano esito negativo per cause non imputabili a Idroelettrica Valcanale sas, la stessa ne darà evidenza al Produttore, dando indicazioni sugli interventi correttivi necessari e prevedendo una scadenza di almeno due mesi per la loro effettuazione. Effettuati tali interventi, il Produttore dovrà informare Idroelettrica Valcanale sas che programmerà una nuova verifica entro il mese successivo dalla comunicazione.



Idroelettrica Valcanale S.a.s. di M.G. Massarutto e C.
Via Officine, 8-10 - 33018 Tarvisio (UD) -
C.F. e P.IVA 00190600304
Registro Imprese UD 121-1022 Codice SIA 79649
Email assistenza@idroelettricalvalcanale.it
Tel. 0428.2010/Fax 0428.644568

Qualora l'esito delle verifiche dovesse mantenersi negativo per cause non imputabili a Idroelettrica Valcanale sas anche dopo il 31 maggio 2024 (scadenza originaria 31 gennaio 2024), Idroelettrica Valcanale sas stessa inserirà il Produttore nell'elenco degli impianti inadempienti previsto dalla delibera, e verrà meno il diritto al contributo forfetario.

I titolari di impianti di produzione che entreranno in esercizio dal 1° aprile 2023 (scadenza originaria 1° dicembre 2022) dovranno installare i dispositivi CCI a proprie spese entro la data di entrata in esercizio, dandone comunicazione a Idroelettrica Valcanale sas entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA e contestualmente alla comunicazione di fine opere del cliente; la mancata installazione dei dispositivi è condizione sufficiente per sospendere l'attivazione della connessione. Ai fini delle installazioni previste dalla delibera citata il Produttore a partire dal 30/06/2022 e contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà richiedere ad Idroelettrica Valcanale sas la specifica tecnica "allegato delibera 540-21" contenente le prescrizioni tecniche al Service Access Point della rete di comunicazione messa a disposizione da Idroelettrica Valcanale sas, a cui il Controllore Centrale di Impianto dovrà convogliare le informazioni utili ai fini della "osservabilità" raccolte dall'impianto di produzione. Ovvero, qualora i lavori di costruzione dell'impianto siano già iniziati e non ancora ultimati alla data del 30/06/2022, dovranno inviare la richiesta almeno 60 giorni prima della data stimata per l'ultimazione dei lavori.

Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni sopracitate, con oggetto "Osservabilità_Delibera 540/2021/R/EEL", per le richieste di connessione in corso, dovranno essere inviate tramite PEC all'indirizzo produttori@pec.idroelettricalvalcanale.it

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare le delibere ARERA ai seguenti link:

<https://www.arera.it/it/docs/21/540-21.htm>

<https://www.arera.it/allegati/docs/22/730-22.pdf>