



Idroelettrica Valcanale sas di M.G. Massarutto & C.
P.I. e C.F. 00190600304
Via Officine, 8-10 33018 Tarvisio (Ud)

Procedura semplificata con "Modello Unico" per impianti di MICROCOGENERAZIONE aventi tutte le caratteristiche previste dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale del 16 marzo 2017 e delibera ARERA 581/2017/R/EEL del 03 agosto 2017 e come integrata dalla delibera ARERA 674/2022/R/efr del 06 dicembre 2022, ovvero:

- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa o media tensione;
- aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
- alimentati da biomasse, biogas, bioliquidi ovvero da gas metano o GPL;
- per il quale sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
- ove ricadente nell'ambito di applicazione del Codice dei beni e delle attività culturali di cui al decreto legislativo 42/04, non determini alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
- aventi capacità di generazione inferiore a 50 kWe;
- caratterizzati da assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

Qualora la tipologia di impianto soddisfi tutte le condizioni sopra indicate, il Richiedente la connessione può procedere con la presentazione della domanda di connessione alla rete di IDROELETTRICA VALCANALE SAS in iter semplificato tramite "Modello Unico", allegando tutti i documenti previsti dal TICA di ARERA, da inviare esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: produttori@pec.idroelettricavalcanale.it